

Sammanfattning

En 42-årig elektriker avled när han kom för nära en högspänningsledning när han arbetade uppe i en lågspänningsstolpe. Olyckan inträffade under vårvintern 2010 på ön Likskär utanför Luleå. Luleå Energi hade anlitat Vattenfall för att byta ut elstolparna och lågspänningsledningen på ön. Där olyckan inträffade löpte de olika ledningarna parallellt. Strömmen var avstängd i lågspänningsledningen, men inte i högspänningsledningen. Arbetsgivaren Vattenfall dömdes till 1,5 miljon kronor i företagsbot.

2013-06-24 Arbetarskydd: [Vattenfall döms för dödsolycka](#)

2013-06-24 SVT: [Fällande dom för dödsolycka](#)

2010-03-24 Aftonbladet: [Man död i el-olycka](#)